



222412052040

报告编号 (NO.): CTJC-BG202403-291 号



检测报告



委托单位: 安顺绿色动力再生能源有限公司

项目名称: 安顺绿色动力再生能源有限公司 2024 年 3 月 11 日炉渣检测

报告日期: 2024 年 3 月 27 日



贵州楚天环境检测咨询有限公司

声 明

- 1.本检测报告未经本公司编制、审核、批准人签字、未盖检验检测专用章、骑缝章、CMA章无效，不具有对社会证明作用。部分复印、部分提供本报告不具法律效力；
- 2.未经授权，不得复制本检测报告，若完全复制本报告，需重新加盖公司的检验检测专用章、骑缝章；
- 3.本检测报告自行涂改、增减无效；
- 4.对非本公司人员采集的样品，仅对来样负责；
- 5.样品的保存期限按国家标准规定时间保存；
- 6.未经授权，本检测报告不得作商业广告或宣传使用，违者必究；
- 7.委托方如对本检测报告有异议，请于报告发出 15 日内向本公司提出，逾期不予受理；
- 8.本报告分为正本和副本，正本由送检单位（委托方）存留，副本由检测机构存留。

贵州楚天环境检测咨询有限公司

电话：（0851）84875799

传真：（0851）85500873

地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园创基街
500号9号楼

贵州楚天环境检测咨询有限公司

检测报告

委托单位	安顺绿色动力再生能源有限公司				
地址	贵州省安顺市西秀区轿子山镇大进村				
送样人	罗工	联系电话	14785810427		
收样日期	2024年3月19日	检测日期	2024年3月20日		
样品类别	<input type="checkbox"/> 废水 <input type="checkbox"/> 地表水 <input type="checkbox"/> 地下水 <input type="checkbox"/> 饮用水 <input type="checkbox"/> 空气 <input type="checkbox"/> 废气 <input type="checkbox"/> 土壤 <input checked="" type="checkbox"/> 固废 <input type="checkbox"/> 室内空气 <input type="checkbox"/> 公共场所				
样品信息					
样品编号	样品名称	样品来源	样品数量	检测项目	样品状态
CT-SW-240319-001	3月11日1#炉炉渣	安顺绿色动力再生能源有限公司	2.5 kg*1	热灼减率	聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240319-002	3月11日2#炉炉渣		2.5 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好
CT-SW-240319-003	3月11日3#炉炉渣		2.5 kg*1		聚乙烯袋装, 包装完好
检测依据					

1	热灼减率	检测方法: 热灼减率的测定 重量法	检测设备: 电子天平
		HI 1024 2010	TD20002A

检测结果					
检测结果	样品名称及编号			标准 限值	达标 情况
	CT-SW-240319-001 (3月11日1#炉炉渣)	CT-SW-240319-002 (3月11日2#炉炉渣)	CT-SW-240319-003 (3月11日3#炉炉渣)		
检测项目	热灼减率 (%)	3.9	3.6	3.3	≤5 达标
执行标准	《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2016) 2017				

编制: 韩 彬 审核: 袁 强 批准: 谢 永

日期: 2024年3月27日

*****报告结束*****